



## VKF Anerkennung Nr. 17771

**Inhaber /-in**  
sperrag ag  
Im Wanneboden 4  
4133 Pratteln  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 121 - Platten

**Produkt** SPANPLAC EDELFURNIERT

**Beschreibung** Spanplatte furniert (D=0.5mm), RD=704kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung** RF2

**Unterlagen** TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '404530-20-0477-05' (17.11.2020), Prüfbericht '404530-20-0477-07' (17.11.2020)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Brandkennziffer 5.3

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025

**Ausstellungsdatum** 07.09.2023

**Ersetzt Dokument vom** 03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler