VKF Anerkennung Nr. 17774

Inhaber /-in
sperrag ag
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Platten

Produkt VERMIPLAC LAMINAT

Beschreibung Blähglimmerplatte aus VERMICULIT, Kunstharz belegt (D=0.5mm), RD=855kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '404118-20-0262-01' (19.05.2020), Prüfbericht '404530-20-0477-03' (03.11.2020)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 07.09.2023
Ersetzt Dokument vom 03.11.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler