



Reconnaissance AEAJ N° 33191

Titulaire

sperrag ag
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Schweiz

Fabricant

Latvijas Finieris AS
1004 Riga
Latvia

Groupe

121 - Plaques

Produit

SPERRA-PLY BOULEAU BB/BB FIREPRO

Description

Panneau de contreplaqué en Bouleau, PS=661kg/m³

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '409876-24-0106-02' (22.05.2024)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5.3

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

04.07.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler