



VKF Technische Auskunft Nr. 40161

Inhaber /-in
sperrag ag
Im Wanneboden 4
4133 Pratteln
Schweiz

Hersteller /-in
Verotec GmbH
89415 Lauingen
Deutschland

Gruppe 121 - Platten

Produkt VEROBOARD ELEMENT

Beschreibung Platte aus vulkanischem Leichtgranulat VEROLITH, RD=566-716kg/m³, D=10-101mm, ohne Luftspalt auf Untergrund aus Baustoffen der RF1 (ohne Metall)

Anwendung RF1

Unterlagen MPA, Stuttgart: Prüfbericht '902 6199 000-04s' (24.04.2014), Prüfbericht '902 6199 000-05b' (24.04.2014), Klassifizierungsbericht '902 6199 000-06k' (24.04.2014); Herstellerin: Leistungserklärung 'PROD3098 StoDeco Plan' (08.11.2023)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Brandverhalten A2 - s1, d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 04.09.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

