



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzbüroschriften

VKF Anerkennung Nr. 40314

Inhaber /-in

sperrag ag
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Schweiz

Hersteller /-in

europlac s.r.o
95501 Topolcany
Slowakei

Gruppe 121 - Platten

Produkt SPANPLAC EDELRFURNIERT

Beschreibung Spanplatte (RD=640-730kg/m³) beidseitig furniert mit Eiche (D=0.3mm, RD=600-720kg/m³), D=17-20mm

Anwendung RF2

Unterlagen Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF- 045-24-AUNE' (28.10.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF- 046-24-AUNE' (28.10.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF- 047-24-AUNE' (28.10.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF- 048-24-AUNE' (28.10.2024), Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-161-24-AUPE' (28.10.2024)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Brandverhalten C - s2, d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

