



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAI N° 40314

| | |
|---|---|
| Titulaire sperrag ag Im Wannenboden 4 4133 Pratteln Suisse | Fabricant europlac s.r.o 95501 Topolcany Slovaquie |
| Groupe | 121 - Plaques |
| Produit | SPANPLAC ESSENCAS NOBLES |
| Description | Panneau de particules (PS=640-730kg/m ³) contreplaqué des deux côtés avec chêne (E=0.3mm, PS=600-720kg/m ³), E=17-20mm |
| Utilisation | RF2 |
| Documentation | Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-RF- 045-24-AUNE' (28.10.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF- 046-24-AUNE' (28.10.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF- 047-24-AUNE' (28.10.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF- 048-24-AUNE' (28.10.2024), Rapport de classement 'FIRES-CR-161-24-AUPE' (28.10.2024) |
| Conditions d'essai | EN 13823; EN ISO 11925-2 |
| Appréciation | Réaction au feu C - s2, d0 |
| Durée de validité | 31.12.2030 |
| Date d'édition | 18.12.2025 |
| Remplace l'attestation du | Association des établissements cantonaux d'assurance incendie |

